



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

29.03.2021 № 06-18-13/345

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, на территории
Республики Беларусь, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта магазина «Стройматериалы на Красноармейской» коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (УНП 401164934, акт проверки от 23.03.2021 № 303ПТ2128) **выявлена опасная продукция:**

выключатель торговой марки «Intro», артикул 1-101-01 Plano; выключатель двойной торговой марки «Intro», артикул 2-104-01 Quadro, изготовитель «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD» («АТЛ БИЗНЕС (Шэньчжэнь) КО, ЛТД»), Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «Лайтсити» (УНП 491037295, Светлогорск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) - не обеспечивается необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами; потребителю (пользователю) не предоставлен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ 30850.1-2002 «Выключатели для бытовых и

аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 8.1, 8.3, 21.1, 21.2) по нагревостойкости:

диаметр оттиска шарика на частях изоляционных материалов на которых крепят токоведущие части и части заземляющей цепи при испытаниях при температуре $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$ составил 4,1 мм при норме не более 2 мм;

по маркировке: на изделиях не представлена информация о типе изделия.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «03» апреля 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

выключателей торговой марки «Intro», артикул 1-101-01 Plano; выключателей двойных торговой марки «Intro», артикул 2-104-01 Quadro, изготовитель «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD» («АТЛ БИЗНЕС (Шэньчжэнь) КО, ЛТД»), Китай.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) магазину «Стройматериалы на Красноармейской» коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой», ООО «Лайтсити» - выключателей торговой марки «Intro», артикул 1-101-01 Plano; выключателей двойных торговой марки «Intro», артикул 2-104-01 Quadro, изготовитель «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD» («АТЛ БИЗНЕС (Шэньчжэнь) КО, ЛТД»), Китай, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** магазину «Стройматериалы на Красноармейской» коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» - Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1);

ООО «Лайтсити» - Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

Д.П.Барташевич

расшифровка