



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

19.07.2021 № 06-18-13/964

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «АУМ» (УНП 300205270, акт проверки от 08.07.2021 № 203ПТ2169) **выявлена опасная продукция:**

розетка четырехместная с заземлением торговой марки «ЕКР» модель ENR 16-328-10, изготовитель «Цзинь Юн Тянь» (Китай). Поставщик ООО «Элсви» (УНП 690656101, Минский р-н).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 4), – не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельного бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытания» (пунктов 25.1, 25.2):

по устойчивости к нагревостойкости: после испытаний (при нагревании в термокамере до температуры $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$) произошли изменения, при которых дальнейшая эксплуатация розетки невозможна);

по нагревостойкости: диаметр отиска шарика на частях изоляционных материалов, на которых крепят токоведущие части и части заземляющей цепи, при испытаниях при температуре $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$ составил 3,50 мм при норме не более 2 мм.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «24» июля 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

розеток четырехместных с заземлением торговой марки «ЕКФ» модель ENR 16-328-10, изготовитель «Цзинь Юн Тянь» (Китай).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): ОДО «АУМ», ООО «Элсви» – розеток четырехместных с заземлением торговой марки «ЕКФ» модель ENR 16-328-10, изготовитель «Цзинь Юн Тянь» (Китай), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

ИНФОРМИРОВАТЬ о результатах принятых мер в сроки, установленные в Положении:

ОДО «АУМ», ООО «Элсви» – Витебскую областную инспекцию Госстандарта (ул. Б. Хмельницкого, д. 20, 210015, г. Витебск; nadzor_vitebsk@gosstandart.gov.by);

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка