



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

17.06.2020 № 66-18-1/939

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной
продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ЭлМикс» (УНП 291529949, акт проверки от 27.05.2020 № 103ПТ2053) **выявлена опасная продукция:**

светильники светодиодные торговой марки «SVT», серии SVT-STR, модель SVT-STR-M-48W, изготовитель ООО «Светлица» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург). Поставщик ООО «ФВБ» (УНП 192667661, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) по требованиям безопасности - не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, и необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды; ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 5.2.2, 9.2.8):

- для светильников со степенью защиты IP67 номинальное сечение проводов шнура питания должно быть не менее 1,0 мм², фактически номинальное сечение проводов шнура питания составило 2×0,5 мм²;

- при проверке светильников с заявленной степенью защиты IP67 на водонепроницаемость соединение проводов внутреннего монтажа (светодиодного модуля и выходной цепи драйвера) при помощи соединительных элементов не обеспечивает заявленную степень защиты.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


с «22» июня 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

светильников светодиодных торговой марки «SVT», серии SVT-STR, модель SVT-STR-M-48W, изготовитель ООО «Светлица» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Д.П.Барташевич

расшифровка