



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

10.03.2020 № 06-18-2/183

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

## ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов

### О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Блок» (УНП 391139641, акт проверки от 17.02.2020 № 206ПТ204) **выявлена опасная продукция:**

светильник светодиодный декоративный торговой марки «General Lighting Systems», модель GSMCL-008-24-6500, изготовитель «GENERAL LIGHTING CO., LTD.», Китай. Импортер в Республику Беларусь ООО «Протокс» (УНП 191760969, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» (пункта 4.3.1), ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования» (пункта 4.3.1) по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы;

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 5), ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.9, 3.3.14) по маркировке: отсутствует информация о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети, отсутствует символ «~», указывающий род питающего тока.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЖ40.В.00053/19 на серийный выпуск потолочных светодиодных светильников, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью «СамараТест» (Российская Федерация, г. Самара), сроком действия с 18.03.2019 по 17.03.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «15» марта 2020 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия: № ЕАЭС RU С-СН.АЖ40.В.00053/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «15» апреля 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка