



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

10.04.2020 № 16-18-2/500

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Санторгснаб» (УНП 790913348, акт проверки от 27.03.2020 № 707ПС200020) выявлена опасная продукция:

прожектор светодиодный торгового знака «IEK» модель СДО 07-50, артикул LPD0701-50-K03, изготовитель «Ningbo Outlux Electrical Co., Ltd» (Китай), импортер в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «Протокс» (УНП 191760969, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 4) – не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света» (пункта 5.2.2) по требованиям к внешним проводам и проводам внутреннего монтажа – для обеспечения необходимой механической прочности номинальное сечение жил должно быть не менее 1,0 мм², фактически для светильника класса защиты IP65 применен шнур 3 x 0,75 мм².

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-CN.НА10.В.01165 на серийный выпуск прожекторов светодиодных серии СДО товарного знака IEK, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации продукции машиностроения ООО «Эксперт-Сертификация» (Российская Федерация, г. Курск), сроком действия с 31.08.2018 по 30.08.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «16» апреля 2020 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-CN.НА10.В.01165.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведённой работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «16» мая 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Д.П.Барташевич

подпись

расшифровка