



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

10.06.2020 № 06-18-2/878

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта частного предприятия «НТД-Маркет» (УНП 490558864, акт проверки от 30.04.2020 №304ПТ2038) **выявлена опасная продукция:**

светильник светодиодный промышленный с датчиком движения торговой марки «ETP», серии СПП 8 Вт модель 2012S, артикул 35632, изготовитель «NINGBO SUNTEC LIGHTING Co., LTD», Китай. Импортер в Республику Беларусь ООО «ЭлектроТехИмпорт» (УНП 191199744, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов) и к маркировке, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пункта 5.2.2):

по требованиям к внешним проводам и проводам внутреннего монтажа: для обеспечения необходимой механической прочности номинальное сечение жил должно быть не менее 1,0 мм², фактически для светильника класса защиты IP54 применен шнур 2x0,5 мм²;

маркировка кода степени защиты IP54 на прожекторе не соответствует маркировке в инструкции – IP65.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № TC RU C-CN.AG03.A.17278 на партию светильников стационарных светодиодных торговой марки «ETP», на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью «Альсена» (Российская Федерация, г.Москва), сроком действия с 15.05.2018.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «15» июня 2020 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-CN.AG03.A.17278.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «15» июня 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич