



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.06.2020 № 06-18-1/903

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Весна-7» (УНП 490498391, акт проверки от 06.05.2020 № 303ПТ2040) **выявлена опасная продукция:**

прожектор светодиодный торговой марки «LLT» модель СДО-5Д серия PRO, изготовитель «Чжуншань Тайян Лайтинг Ко», Китай. Импортер ООО «АМПЕР-освещение и электрика» (Минский р-н, д. Колядичи, УНП 192751547).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2, 3.2.3, 3.3.9, 3.3.14, 3.3.17, 5.2.1, 5.2.2):

по присоединению к сети и другим внешним проводам - светильники, заявленные изготовителем как светильники для наружного освещения не должны иметь ПВХ-изоляцию внешней проводки, фактически внешняя проводка прожектора предназначенного

для наружной установки (область применения указана в руководстве по эксплуатации) имеет ПВХ-изоляцию;

по сечению жил провода – номинальное сечение проводов шнура питания светильника, имеющего степень защиты IP65, составляет $3 \times 0,75 \text{ мм}^2$ при норме не менее $1,0 \text{ мм}^2$;

по маркировке: табличка с маркировкой непрочно закреплена; на прожекторе не указана номинальная предельно допустимая температура окружающей среды t_a , если она отличается от $25 \text{ }^\circ\text{C}$ (в руководстве по эксплуатации указана температура $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$); отсутствует информация о потребляемом токе, а также символ, указывающий род питающего тока; в эксплуатационных документах отсутствует информация для светильников с креплением кабеля или шнура типа Z: «внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, светильник должен быть утилизирован».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


с «20» июня 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

прожекторов светодиодных торговой марки «LLT» модели СДО-5Д серии PRO, изготовитель «Чжуншань Тайян Лайтинг Ко», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Д.П.Барташевич

подпись

расшифровка