



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.06.2020 № 06-18-2/910

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «БелармТорг» (УНП 391473833, акт проверки от 21.05.2020 № 207ПТ2036) **выявлена опасная продукция:**

встраиваемый светильник торговой марки «NAVIGATOR» модель F0918/NGX-R1-001-GX53, изготовитель «NINGBO YINZHOU REFINE LIGHTING CO., LTD» (Китай). Поставщик в Республику Беларусь ООО «Ампер-освещение и электрика» (УНП 192751547, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2.4, 3.2.21, 13.3.1) – не обеспечиваются необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, устойчивость к внешним воздействующим факторам, отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению:

по огнестойкости – после отведения испытательной горелки, при испытании игольчатым пламенем, горящие капли образца, пластмассы патрона вызывают воспламенение папиросной бумаги;

отсутствует соответствующий символ для светильников, не пригодных для покрытия теплоизолирующим материалами, и символ класса защиты II.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № TC RU C-CN.АБ72.В.01012 на серийный выпуск светильников общего назначения, встраиваемых, торговой марки «Navigator», на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по сертификации ООО «ТЕХНОЛАБ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 04.09.2017 по 03.09.2022.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «20» июня 2020 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-CN.АБ72.В.01012.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «20» июня 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич