



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

15.06.2020 № 06-18-2/912

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта открытого акционерного общества «Ясень» г. Гродно (УНП 500110597, акт проверки от 19.05.2020 № 402ПТ2053) **выявлена опасная продукция:**

светильник светодиодный бытовой МН1009 В, производитель «Zhong Lighting Limited», Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «Айтин-Про» (УНП 190491569, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.9, 4.10.1, 8.2.1, 8.2.6, 10.2.2):

по конструкции – провода питания контактируют с металлическим корпусом светильника;

по защите от поражения электрическим током – не обеспечена защита от поражения электрическим током, крышка является съемной частью, не обеспечена усиленная изоляция;

по сопротивлению и электрической прочности изоляции – при приложении напряжение 2980 В между токоведущими частями и металлическими частями (металлической фольгой) произошел пробой изоляции;

по маркировке – отсутствует информация о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № TC RU C-CN.AU05.B.06985 на серийный выпуск светильников стационарных общего назначения светодиодных, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации продукции ООО «Сертификация и промышленная безопасность» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 15.06.2018 по 14.06.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «20» мая 2020 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-CN.AU05.B.06985.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «20» мая 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка